

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

FABRICAIR® COMBI 60

Introducción

Para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento de la distribución de aire, es preciso mantener los conductos libres de suciedad y polvo. Un mantenimiento eficaz, garantiza que los conductos suministren la cantidad de aire requerida, así como la duración del sistema de dispersión de FabricAir.



Cómo lavar el conducto

- El óptimo resultado del lavado se consigue dándole la vuelta al conducto (pasando el interior al exterior), antes del lavado. Si se trata de conductos textiles tipo All-in-One (todo en uno), asegúrese de quitar los aros antes de proceder a lavarlos.
- Aclarado: efectuarlo a 20°C, sin ningún detergente, durante 3 minutos.
- Prelavado: durante unos 10 min., añadiendo la cantidad de detergente que fije el fabricante.
- Lavado: durante 20 min. a 40°C, añadiendo la cantidad de detergente que fije el fabricante.
- Aclarar bien al finalizar cada lavado.
- No añadir ningún tipo de suavizante.
- Si es posible, volver a montar el conducto inmediatamente después de lavar y centrifugar. Si se trata de conductos textiles All-in-One (todo en uno), vuelva a colocar los aros tras el lavado.
- Poner el conducto en marcha, para favorecer su secado.



Secado

- Efectuar el secado una temperatura inferior a 45°C.
- Asegúrese, antes de volver a montar el conducto, de que esté completamente seco.
- Los conductos deben guardarse en un lugar seco.