

FabricAir® Trevira

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 条件允许的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

在低于 45° C (110° F) 的热空气中烘干。

管道存放

折叠前请确保管道完全干透。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 20

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 条件允许的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

在低于 45° C (110° F) 的热空气中烘干。

管道存放

折叠前请确保管道完全干透。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 60

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 条件允许的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

在低于 45° C (110° F) 的热空气中烘干。

管道存放

折叠前请确保管道完全干透。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 70

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 条件允许的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

在低于 45° C (110° F) 的热空气中烘干。

管道存放

折叠前请确保管道完全干透。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 80

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，将达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 条件允许的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

在低于 45° C (110° F) 的热空气中烘干。

管道存放

折叠前请确保管道完全干透。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 30

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 65

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，将达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 85

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，将达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Combi 90

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗后重新装入箍圈。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Lite 5

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Lite 10

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Lite 15

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Lite 20

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

- 清洗前，将管道内表面翻出来，会达到最佳的清洗效果。如果管道是由 All-in-One 所构成，则应在清洗前摘掉箍圈。
- 预漂洗：20° C (70° F) 大约3分钟，不添加任何洗涤剂。
- 预洗涤：40° C (104° F) 大约10分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 洗涤：40° C (104° F) 大约20分钟，洗涤剂用量请参考厂家推荐值。
- 每次洗涤后都要彻底漂洗干净。
- 不要添加任何的柔化剂。
- 若可以的话，清洗完甩干后可以立即将管道安装起来。
- 启动通风系统以使管道吹干。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Glass

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

请勿机洗。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。

FabricAir® Poly

一般常识

为确保最适宜的大范围空气分布，防止管道脏污和积尘是非常必要的。有效的维护可以确保管道分布符合质量要求的空气，同时也可以确保织物空气®分布系统的最佳使用寿命。



清洗程序

请勿机洗。



烘干

不要烘干！

管道存放

折叠前请确保管道完全干燥。管道必须存放在干燥的房间内。